


Dzīvojamās mājas pēc adreses Kauņas iela 97 ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu pieslēgšanas shēma

I variants

M 1:500



UM-1-pievienojums pie esošiem ūdensvada tīkliem esošā akā EA0-1

Bezaku pievienojums pie esoš. kanalizācijas tīkliem
z. a. 102.58
l. a. 99.69

PIEZĪMES:

1. Projektējamais ūdensvads - no PE caurulēm De 32. Pieslēgšanās pie esošā ūdensvada vieta - pie esošā brīvkrāna. Esošo brīvkrānu demontēt.
2. Kanalizācijas pieslēgumu pievienot pie esošā kolektora d400 Kauņas ielā. Projektējamā kanalizācija - no PVC caurulēm De160. Pievienošana pie esošās kanalizācijas vietā - jaunizbūvējamā dzelzbetona aka AK1-1 d1000.
3. Perspektīviem izlaidēm no ēkas iekšējiem kanalizācijas tīkliem paredzēt divas akas d400 (AK1-2 un AK1-3).
4. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumus pieslēguma un šķērsošanas ar projektējamiem tīkliem, precizējami ar šurfēšanu.

Amats:	Uzvars:	Paraksts:	Datums:	Šīve:	Dzīvojamās mājas pēc adreses Kauņas iela 97 pieslēgšana pie ūK tīkliem
Veiktāzīmēšana:	V. Čiževska		05.2011	Paraksts:	SIA "DDZKSU"
Izstrādāt:	O. Gaimonča		05.2011	Lapas nosaukums:	Dzīvojamās mājas pēc adreses Kauņas iela 97 ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu pieslēgšanas shēma
Proj. mērogs:				Objekta mērogs:	SIA "Daugavpils ūdens"
Inv.Nr.:				Proj. mērogs:	1:500
				Mapa:	
				Uzga:	
				Mērogs:	1:500
					Objekts: Dzīvojamās mājas pēc adreses Kauņas iela 97 ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu pieslēgšanas shēma
					SIA "Daugavpils ūdens" reģistrācijas Nr. 4422552

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5403

Tālrunis + 371 54-44565
Fakss + 371 54-25547
e-pasts: kontakti@daugavpils.udens.lv

AVS "Latvijas Unibanka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

2010.g.16.08. Nr. 13-4/042

DDzKSU
Reģ.Nr. 41503002485
Liepājas ielā 21, Daudavpils

_____ Nr. _____

*TN ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
pieslēgšanai Kauņas ielā 97, Daugavpilī.*

Tehniskie noteikumi.

ŪDENSAPGĀDĒ

1. Pieslēgšanas vieta – esošais ūdensvads (ķets) Dn 300 mm Kauņas ielā.
2. Sasaistīt ar projektu "Kauņas ielas rekonstrukcija"
3. Pie atbildības robežu līnijas paredzēt ūdens patēriņa uzskaiti (paredzēt ūdensmērītāju pēc aprēķina).
1. Ūdensvada ievadu ieprojektēt pēc aprēķina.
2. Ūdensvada ievadu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 222-99, MKN Nr.1069 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.


KANALIZĀCIJĀ

1. Pieslēgšanas vieta - esošā kanalizācija (ker.) Dn 400 mm Kauņas ielā.
2. Pieslēgšanas vietā paredzēt dzelzbetona aku.
3. Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā LBN 223-99, MKN Nr.1069 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

Izstrādāto tehnisko shēmu saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens", iesniedzot 1 rasējuma eksemplāru.


Tehnisko shēmu saskaņot ar A/S „Latvijas Gāze”(Kr.Valdemara ielā 26), Lattelekom SIA, TED Līniju ekspluatācijas centru (Valkas ielā 3), A/S "Daugavpils siltumtīkli" (18.Novembra ielā 4), Valsts uzņēmuma Latvenergo austrumu elektriskiem tīkliem (A.Pumpura ielā 5) un citām nepieciešamām firmām; Būvvaldi (Raina ielā 28), iesniedzot 1 rasējuma eksemplāru. Atļauju ielas rakšanai saņemt DPD KS nodaļā (Imantas ielā 35 a, tālr. 654-76405).

Valdes loceklis



S.Selickis

BŪVES 1. STĀVA PLĀNA SHĒMA



Būvniecības kadastra apzīmējums: 0500/004/0406/001

